

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2016

Prevádzkovateľ: Paroplyn PB
 Meracie miesto: Považská Bystrica
 Celkový čas prevádzky systému: 518hod 7min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.16

Zdroj: GTG turbína
 Palivo: Zemný plyn
 Kód: 0725
 Strana: 1/3

Veličina	O2	CO _r		CO _{2r}		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL		100.00		-		50.00		
I(%)		10		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.05.2016	15.69	-	451.11	-	383980.00	-	233.39	
02.05.2016	15.67	-	339.79	-	368140.31	-	179.21	
03.05.2016	15.62	104.53	605.82	61.26	408607.09	14.63	183.72	
04.05.2016	-	-	-	-	-	-	-	
05.05.2016	-	-	-	-	-	-	-	
06.05.2016	-	-	-	-	-	-	-	
07.05.2016	-	-	-	-	-	-	-	
08.05.2016	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.2016	-	-	-	-	-	-	-	
10.05.2016	-	-	-	-	-	-	-	
11.05.2016	-	-	-	-	-	-	-	
12.05.2016	17.58	-	43.64	-	15355.94	-	16.47	
13.05.2016	15.40	90.76	172.96	61.56	108022.94	27.40	54.90	
14.05.2016	15.72	76.25	288.98	61.84	282984.06	17.91	122.88	
15.05.2016	15.56	-	342.14	-	436905.81	-	233.54	
16.05.2016	15.42	74.53	406.26	61.62	442114.09	30.84	263.01	
17.05.2016	15.47	66.64	338.47	61.69	404714.19	33.22	298.68	
18.05.2016	15.39	75.77	432.07	61.70	433649.94	29.18	263.34	
19.05.2016	15.66	76.39	417.36	61.72	340875.09	30.03	269.43	
20.05.2016	15.62	72.06	409.59	61.74	347802.81	27.69	235.53	
21.05.2016	15.53	80.04	276.10	61.80	371519.00	28.97	259.87	
22.05.2016	15.54	81.21	353.46	61.50	360537.28	25.25	214.85	
23.05.2016	15.54	77.84	293.90	61.57	321257.94	22.30	182.97	
24.05.2016	15.70	80.02	327.30	61.74	306072.31	22.67	211.74	
25.05.2016	15.53	86.99	351.37	61.72	349992.34	15.80	182.08	
26.05.2016	15.49	-	284.70	-	372712.25	-	213.94	
27.05.2016	15.59	-	382.34	-	345809.88	-	179.03	
28.05.2016	15.47	-	402.63	-	379150.53	-	160.31	
29.05.2016	15.62	76.28	306.97	61.90	330444.09	12.75	154.22	
30.05.2016	15.46	79.29	376.29	61.73	380130.91	20.83	152.80	
31.05.2016	15.57	-	222.76	-	324908.88	-	171.70	
PMH	15.57	77.86	15.26	61.67	15235.26	26.31	8.65	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2016

Prevádzkovateľ: Paroplyn PB
Meracie miesto: Považská Bystrica
Celkový čas prevádzky systému: 518hod 7min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.06.16

Zdroj: GTG turbína
Palivo: Zemný plyn
Kód: 0725
Strana: 2/3

Veličina	O2	CO _r		CO _{2r}		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
PMH	15.57	77.86	15.26	61.67	15235.26	26.31	8.65	
MZLm v t	-	7.826		7815.688		4.438		
n (PHH-I) < 2*EL		48/100.00%		48/100.00%		48/100.00%		
n (PHH-I) > 2*EL		0/0.00%		0/0.00%		0/0.00%		
n platných PHH	513	48		48		48		
n neplatných PHH	2	0		0		0		
n nahradených PHH	2	0		0		0		
n PDH < EL		15/100.00%		15/100.00%		15/100.00%		
n PDH > EL		0/0.00%		0/0.00%		0/0.00%		
n platných PDH		15		15		15		
n neplatných PDH		0		0		0		
podiel F PHH pri UP		0.00%		0.00%		0.00%		
EQ		0.00		0.00		0.00		
Min PHH		47.85		61.21		12.75		
Max PHH		105.55		61.91		40.46		
Min PDH		66.64		61.26		12.75		
Max PDH		104.53		61.90		33.22		

Vysvetlivky:

PDH < EL
 F - neplatná
 Q - PDH > EL
 A - n (PHH-I > 2*EL) > 0

PHH - priemerná hodinová hodnota
 PDH - priemerná denná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 EL - Emisný limit

EQ - Emisná kvóta
 I - Interval spoľahlivosti
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2016

Prevádzkovateľ: Paroplyn PB
Meracie miesto: Považská Bystrica
Celkový čas prevádzky systému: 518hod 7min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.06.16

Zdroj: GTG turbína
Palivo : Zemný plyn
Kód: 0725
Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.05.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.05.2016	00:00	21:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.05.2016	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.05.2016	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
06.05.2016	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.05.2016	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.05.2016	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.05.2016	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.05.2016	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.05.2016	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.05.2016	21:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.05.2016	14:00	08:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.05.2016	00:00	21:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.05.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.05.2016	00:00	17:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.05.2016	00:00	19:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.05.2016	00:00	14:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.05.2016	00:00	20:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.05.2016	00:00	19:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.05.2016	00:00	23:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.05.2016	00:00	23:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.05.2016	00:00	23:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.05.2016	00:00	23:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.05.2016	00:00	22:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.05.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.05.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.05.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.05.2016	00:00	23:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.05.2016	00:00	21:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.05.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	226:00	468:00	00:00	49:00	00:00	00:00	01:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - výpadok

NAB - nábeh/výkon<70%
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav