

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2016

Prevádzkovateľ: Paroplyn PB
Meracie miesto: Považská Bystrica
Celkový čas prevádzky systému: 713hod 17min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.07.16

Zdroj: GTG turbína
Palivo: Zemný plyn
Kód: 0725
Strana: 1/3

Veličina	O2	CO _r		CO ₂ r		NO _x r		
Jednotka	%	mg/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL		100.00		-		50.00		
I(%)		10		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	MZLd	Pozn.
01.06.2016	15.66	-	277.36	-	378954.72	-	170.63	
02.06.2016	15.51	81.04	391.38	59.89	381925.19	17.60	149.55	
03.06.2016	15.52	76.60	283.74	61.63	273204.06	15.14	94.55	
04.06.2016	15.58	-	313.62	-	342157.69	-	150.46	
05.06.2016	15.68	-	203.12	-	313291.44	-	159.51	
06.06.2016	15.55	-	328.53	-	353601.44	-	167.27	
07.06.2016	15.75	-	253.46	-	301561.16	-	178.96	
08.06.2016	15.52	-	341.52	-	384897.06	-	181.07	
09.06.2016	15.52	-	370.07	-	364459.34	-	149.06	
10.06.2016	15.73	65.94	246.86	61.50	279715.41	27.03	128.47	
11.06.2016	15.57	-	324.10	-	373230.34	-	164.69	
12.06.2016	15.80	-	332.48	-	319076.44	-	138.06	
13.06.2016	15.66	-	311.04	-	341726.66	-	130.48	
14.06.2016	15.64	-	275.35	-	347749.16	-	139.58	
15.06.2016	15.60	-	309.23	-	364606.44	-	158.97	
16.06.2016	15.54	-	375.70	-	377266.00	-	113.27	
17.06.2016	15.51	-	419.86	-	381829.97	-	111.30	
18.06.2016	15.69	-	274.18	-	333127.09	-	153.53	
19.06.2016	15.59	78.91	422.05	61.94	381443.69	9.25	108.45	
20.06.2016	15.52	-	444.82	-	399283.38	-	101.20	
21.06.2016	15.50	-	386.66	-	393915.50	-	122.59	
22.06.2016	15.50	84.38	414.32	61.81	380409.59	11.92	109.47	
23.06.2016	15.38	84.00	520.77	61.96	408981.72	4.22	65.29	
24.06.2016	15.40	87.15	444.45	61.60	378458.44	10.15	85.18	
25.06.2016	15.33	84.07	526.20	61.66	396083.69	10.18	74.83	
26.06.2016	15.64	-	351.40	-	321370.31	-	109.12	
27.06.2016	15.64	-	460.88	-	351011.34	-	105.92	
28.06.2016	15.76	-	304.23	-	308130.47	-	128.42	
29.06.2016	15.51	86.59	380.52	61.63	374823.66	9.06	95.66	
30.06.2016	15.45	85.87	414.84	61.75	375524.31	13.81	87.85	
PMH	15.57	82.06	15.18	61.58	15151.51	12.39	5.44	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2016

Prevádzkovateľ: Paroplyn PB
Meracie miesto: Považská Bystrica
Celkový čas prevádzky systému: 713hod 17min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.07.16

Zdroj: GTG turbína
Palivo: Zemný plyn
Kód: 0725
Strana: 2/3

Veličina	O2	CO _r		CO ₂ r		NO _x r		Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
PMH	15.57	82.06	15.18	61.58	15151.51	12.39	5.44	
MZLm v t	-	10.703		10681.816		3.833		
n (PHH-I) < 2*EL		15/100.00%		15/100.00%		15/100.00%		
n (PHH-I) > 2*EL		0/0.00%		0/0.00%		0/0.00%		
n platných PHH	705	15		15		15		
n neplatných PHH	0	0		0		0		
n nahradených PHH	4	0		0		0		
n PDH < EL		10/100.00%		10/100.00%		10/100.00%		
n PDH > EL		0/0.00%		0/0.00%		0/0.00%		
n platných PDH		10		10		10		
n neplatných PDH		0		0		0		
podiel F PHH pri UP		0.00%		0.00%		0.00%		
EQ		0.00		0.00		0.00		
Min PHH		65.94		59.89		4.22		
Max PHH		88.26		61.96		27.03		
Min PDH		65.94		59.89		4.22		
Max PDH		87.15		61.96		27.03		

Vysvetlivky:

PDH < EL
 F - neplatná
 Q - PDH > EL
 A - n (PHH-I > 2*EL) > 0

PHH - priemerná hodinová hodnota
 PDH - priemerná denná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 EL - Emisný limit

EQ - Emisná kvóta
 I - Interval spoľahlivosti
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Protokol o prevádzke systému za mesiac 06/2016

Prevádzkovateľ: Paroplyn PB
Meracie miesto: Považská Bystrica
Celkový čas prevádzky systému: 713hod 17min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.07.16

Zdroj: GTG turbína
Palivo : Zemný plyn
Kód: 0725
Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.06.2016	00:00	23:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.06.2016	04:00	17:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.06.2016	03:00	20:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.06.2016	00:00	23:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.06.2016	00:00	22:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.06.2016	00:00	22:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.06.2016	00:00	22:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.06.2016	00:00	21:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.06.2016	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.06.2016	00:00	23:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.06.2016	00:00	23:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	07:00	696:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - výpadok

NAB - nábeh/výkon<70%
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav