

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2015

Prevádzkovateľ: Paroplyn PB
Meracie miesto: Považská Bystrica
Celkový čas prevádzky systému: 8365hod 2min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.01.16

Zdroj: GTG turbína
Palivo: Zemný plyn
Kód: 0725
Strana: 1/2

Veličina	O2	CO _r		CO _{2r}		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	t/mesiac	g/m ³ N	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	
EL		100.00		-		50.00		
I(%)		10		10		20		
Dátum	PMH	PMH	MZLm	PMH	MZLm	PMH	MZLm	
Január	15.31	37.97	6.872	61.29	14836.673	33.78	10.506	
Február	15.30	37.26	5.557	61.46	13373.525	32.16	9.740	
Marec	15.41	43.81	9.862	61.78	15707.999	30.06	9.177	
Apríl	15.49	57.38	9.632	61.46	15798.131	33.87	11.359	
Máj	15.61	57.52	9.455	62.10	13525.588	17.68	6.884	
Jún	15.61	69.63	9.085	61.93	14052.992	10.92	6.397	
Júl	15.72	71.04	12.297	61.84	12539.585	7.37	4.514	
August	15.58	84.40	10.975	61.95	10583.121	5.37	2.833	
September	15.58	87.64	12.003	61.83	10437.525	8.85	3.375	
Október	15.73	84.98	9.943	61.77	8689.376	11.10	4.991	
November	15.79	78.40	7.086	60.80	7034.703	37.92	5.442	
December	15.61	64.75	10.838	61.51	11729.055	44.98Q	10.699	
PRH	15.56	59.72	13.60	61.67	17757.22	24.53	10.29	
MZLr v t	-	113.606		148308.272		85.916		
n (PHH-I) < 2*EL		1232/100.00%		1232/100.00%		1232/100.00%		
n (PHH-I) > 2*EL		0/0.00%		0/0.00%		0/0.00%		
n platných PHH	8352	1232		1232		1232		
n neplatných PHH	5	1		1		1		
n nahradených PHH	206	29		29		29		
n PDH < EL		222/100.00%		222/100.00%		221/99.55%		
n PDH > EL		0/0.00%		0/0.00%		1/0.45%		
n platných PDH		222		222		222		
n neplatných PDH		0		0		0		
podiel F PHH pri UP		0.08%		0.08%		0.08%		
EQ		0.00		0.00		0.00		
Min PHH		8.53		41.35		0.00		
Max PHH		107.46		65.72		94.51		
Min PDH		26.16		51.95		0.00		
Max PDH		94.88		63.01		67.49		

Vysvetlivky:

PDH < EL
 F - neplatná
 Q - n(PDH > EL) > 0
 A - n (PHH-I > 2*EL) > 0

PHH - priemerná hodinová hodnota
 PDH - priemerná denná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 PRH - priemerná ročná hodnota
 EL - Emisný limit

EQ - Emisná kvóta
 I - Interval spoľahlivosti
 MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Protokol o prevádzke systému za rok 2015

Prevádzkovateľ: Paroplyn PB
Meracie miesto: Považská Bystrica
Celkový čas prevádzky systému: 8365hod 2min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.01.16

Zdroj: GTG turbína
Palivo : Zemný plyn
Kód: 0725
Strana : 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
Január	14:00	555:00	00:00	175:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	04:00	554:00	00:00	114:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	04:00	588:00	00:00	152:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	00:00	564:00	00:00	156:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Máj	106:00	510:00	00:00	128:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	04:00	661:00	00:00	55:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	02:00	710:00	00:00	32:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	00:00	674:00	00:00	70:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	08:00	566:00	00:00	146:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	88:00	578:00	00:00	78:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	143:00	573:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	26:00	613:00	00:00	105:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	399:00	7146:00	00:00	1215:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - výpadok

NAB - nábeh/výkon<70%
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav